Приложение № 8
к методическим указаниям по расчету
уровня надежности и качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью
и территориальных сетевых организаций

Форма 8.1.* Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за 12 месяцев 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис»

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									**Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации**												**Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии**	**Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании**			**Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)**
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:								Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт		Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии						
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ЭТС	ТП	ТП-26	10кВ	21.01.22 20:00	22.01.22 08:00	П	12ч.	ТП	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	43	0	0	0	0	1
2.	ЭТС	КВЛ	ЦРП-2 яч.№1	10кВ	26.01.22 13:00	26.01.22 17:00	П	4ч.	КВЛ	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	18	0	0	0	0	1
3.	ЭТС	ТП	ТП-23	10кВ	08.04.22 21:00	09.04.22 07:00	П	10ч.	ТП	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	228	0	0	0	0	1
4	ЭТС	ТП	ТП-28	10кВ	06.05.22 08:00	06.05.22 17:00	П	9ч.	ТП	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	142	0	0	0	0	1
5.	ЭТС	КЛ	ЦРП-1 яч.№18	10 кВ	16.06.22 09:30	16.06.22 19:30	В	10ч	КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	25	0	№5 20.06.2022г	3.4.13.	3.4.13.4.	1
6	ЭТС	ПС	ПС 3СО 1 с.ш.	10кВ	23.08.22 08:00	17.07.21 16:00	П	8ч.	ПС	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	218	0	0	0	0	1
7.	ЭТС	ТП	ТП-16	10 кВ	01.09.22 08:00	01.09.22 20:00	П	12ч	ТП	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	47	0	0	0	0	1
8.	ЭТС	ПС	ПС 3СО 2 с.ш.	10кВ	02.09.22 20:00	03.09.22 06:00	П	10ч.	ПС	0	0	3	0	0	3	3	0	0	0	0	2923	0	0	0	0	1
9.	ЭТС	ТП	ТП-69	10 кВ	29.10.22 08:00	29.10.22 16:00	П	8ч	ТП	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	74	0	0	0	0	1
10.	ЭТС	ТП	ТП-27	10кВ	11.11.22 20:00	12.11.22 07:00	П	11ч.	ТП	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	175	0	0	0	0	1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:							И	94				16		2	14	5		11			3893					
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ							П	84				15		2	13	5		10			3868					
- по аварийным ограничениям							А																			
- по внерегламентным отключениям							В	10				1			1			1			25					
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности							В1																			

Главный инженер Бондаренко Александр Владимирович
(должность Ф.И.О. подпись)