

Контрольный замер нагрузок по п/ст 110/10кВ ЗСО

Т р а н с ф о р м а т о р ы Э П и ф ЗСО-Гусеничная	Наименован. номер, мощн. МВа	Полож. анцдаф	Класс напряж. кВ	Время 00-00 час			Время 01-00 час			Время 02-00 час			Время 03-00 час			Время 04-00 час			Время 05-00 час			Время 06-00 час			Время 07-00 час			Время 08-00 час			Время 09-00 час			Время 10-00 час			Время 11-00 час			
				А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	
	T1, 40	9	110	35	6,1	2,5	50	8,1	4,9	61	9,2	7,0	58	9,1	6,2	44	7,1	4,4	42	6,8	4,1	29	4,9	2,7	31	4,8	3,4	30	5,3	2,0	33	5,5	3,2	38	6,4	3,5	36	5,8	3,7	
	T2, 40	9	110	52	9,0	4,0	54	9,3	4,3	53	9,2	4,1	53	9,1	4,2	52	9,0	4,3	48	8,2	4,0	51	8,6	4,4	48	8,4	3,5	44	7,6	3,7	65	11,4	4,8	64	11,2	4,9	63	11,1	4,7	
	ИТОГО:			XX	15,1	6,5	XX	17,4	9,2	XX	18,4	11,1	XX	18,2	10,4	XX	16,1	8,7	XX	15	8,1	XX	13,5	7,1	XX	13,2	6,9	XX	12,9	5,7	XX	16,9	8,0	XX	17,6	8,4	XX	16,9	8,4	
	Наименование, номер.		Класс напряж. кВ	Время 00-00 час	Время 01-00 час	Время 02-00 час	Время 03-00 час	Время 04-00 час	Время 05-00 час	Время 06-00 час	Время 07-00 час	Время 08-00 час	Время 09-00 час	Время 10-00 час	Время 11-00 час																									
	ЗСО-ЧТЭЦ-1		110	77	11,5	9,0	95	13,5	12,0	103	13,8	13,9	104	14,4	13,6	110	16,1	13,5	140	21,6	15,6	134	20,9	14,5	133	21,8	12,9	149	25,3	12,6	174	30,0	14,1	140	23,4	12,9	129	21,3	12,3	
	ЗСО-Гусеничная		110	23	3,5	-2,7	24	3,7	-2,7	29	4,9	-2,7	25	3,8	-3,0	25	0,2	-4,8	51	-6,4	-7,3	55	-7,5	-7,2	54	-8,4	-5,8	75	-12,5	-6,9	77	-13,3	-6,2	37	-5,6	-4,4	30	-4,2	-3,8	

Т р а н с ф о р м а т о р ы Э П и ф ЗСО-Гусеничная	Наименован. номер, мощн. МВа	Полож. анцдаф	Класс напряж. кВ	Время 12-00 час			Время 13-00 час			Время 14-00 час			Время 15-00 час			Время 16-00 час			Время 17-00 час			Время 18-00 час			Время 19-00 час			Время 20-00 час			Время 21-00 час			Время 22-00 час			Время 23-00 час			
				А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	
	T1, 40	9	110	42	6,8	4,1	58	9,3	5,8	65	9,8	7,6	69	10,8	7,6	58	9,0	6,3	76	11,8	8,4	63	10,2	6,4	64	9,9	7,2	35	5,8	3,1	35	5,8	3,3	30	4,8	3,0	53	8,0	6,2	
	T2, 40	9	110	59	10,4	4,2	68	11,4	6,2	65	11,4	5	60	10,5	4,7	61	10,6	4,6	59	10,2	4,6	56	9,5	4,7	49	8,5	3,7	55	9,5	4,2	55	9,6	4,3	57	9,9	4,4	59	10,2	4,6	
	ИТОГО:			XX	17,2	8,3	XX	20,7	12,0	XX	21,2	12,6	XX	21,3	12,3	XX	19,6	10,9	XX	22,0	13	XX	19,7	11,1	XX	18,4	10,9	XX	15,3	7,3	XX	15,4	7,6	XX	14,7	7,4	XX	18,2	10,8	
	Наименование, номер.		Класс напряж. кВ	Время 12-00 час	Время 13-00 час	Время 14-00 час	Время 15-00 час	Время 16-00 час	Время 17-00 час	Время 18-00 час	Время 19-00 час	Время 20-00 час	Время 21-00 час	Время 22-00 час	Время 23-00 час																									
	ЗСО-ЧТЭЦ-1		110	125	20,7	11,7	156	26,7	12,9	169	29,9	12,0	167	29,7	11,3	155	27,8	9,8	155	27,3	11,4	150	26,6	10,4	136	23,7	10,5	114	19,0	10,3	122	21,4	8,9	128	22,7	9,0	139	24,3	10,3	
	ЗСО-Гусеничная		110	27	-3,7	-3,7	31	-5,8	-0,8	45	-8,5	0,8	43	-8,1	1,4	45	-8,5	0,9	28	-5,1	1,8	36	-6,8	0,8	27	-5,2	0,5	24	-3,6	-2,8	31	-5,8	-1,2	43	-8,1	-1,7	33	-6,2	0,6	

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел: Дорофеева М.В. тел.8(351) 216-96-78 Дата: 21.06.23г

